

ZERTIFIKAT

Der Firma

GASOKOL GmbH
Solarpark 1
4351 SAXEN
OESTERREICH

wird für das im Herstellwerk

Saxen

hergestellte Produkt

Sonnenkollektoren

vom Typ


tecSol XL UP-V, tecSol XL UP-H

die Konformität mit

DIN EN 12975-1:2006-06
DIN EN 12975-2:2006-06

CEN-KEYMARK-Programmregeln Solarthermische Produkte Version 11.04 (Stand: 2009-12)

bestätigt und das Nutzungsrecht für die Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

Registernummer: 011-7S520 F

Dieses Zertifikat ist gültig bis 2013-07-31.



DGA-ZE-2460.99


Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für
Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56, 12103 Berlin



2010-11-24

Dipl.-Ing. Peter Suxdorf
- Geschäftsführer -



Anhang

zum Zertifikat mit der Registernummer 011-7S520 F vom 2010-11-24

Technische Angaben

Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2008-07-22, 2008-08-26

Bemerkung(en):

- Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.8 ist nicht erforderlich. Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel betrieben werden.
- Die optionale Prüfung der Schlagfestigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.10 wurde nicht durchgeführt.
- Dieses Zertifikat gilt auch für die invers durchströmten Kollektortypen tecSol XL UP-V(i) und tecSol XL UP-H(i)

Prüflaboratorium / Überwachungsstelle

AIT Österreichisches
Forschungs- u. Prüfungszentrum
Arsenal Ges.m.b.H.
Giefinggasse 2
1210 WIEN
OESTERREICH

Prüfbericht(e)

Nr. 2.04.00575.1.0-3-LT von 2008-07-22
Nr. 2.04.00575.1.0-3-QT von 2008-08-26